

## Dzērves iela 17

Siltumenerģijas patēriņu PIRMS renovācijas;

	Apkure
Kopā, MWh	272.11
Kopā, kWh/m <sup>2</sup>	115.41

Siltumenerģijas patēriņu PĒC renovācijas

	Apkure
Kopā, MWh	101.6386
Kopā, kWh/m <sup>2</sup>	43.11

Siltumenerģijas ietaupījums apkurei **170.48** Mwh  
Siltumenerģijas ietaupījums apkurei **72.30** kWh/m<sup>2</sup>  
Siltumenerģijas ietaupījums apkurei **62.65** %

Izmaksu pozīcijas	Pirms (EUR/m <sup>2</sup> )	Pēc (EUR/m <sup>2</sup> )
Apsaimniekošana	0.43	1.01
Apkure ( <i>gada griezumā</i> )	0.7	0.26
<b>KOPĀ:</b>	<b>1.13</b>	<b>1.27</b>

**IETAUPIJUMS: -0.14 EUR/m<sup>2</sup>**