

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 4.jūlija sēdē,

protokols Nr.17

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts /  /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Strazdu ielā 16, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/2) nolikuma skaidrojumu

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Lokālās tāmes Nr.1-4 AR GP tāmes pozīcijā Nr.79 nav norādīts kas īsti jādara. Vai armējuma siets ir vajadzīgs vai nav, un ja ir cik kārtas? Dekoratīvais apmetums ir vajadzīgs, un ja jā tad kāds? Ir jākrāso vai nav, un ja ir tad kādā tonī? Un kur projektā var redzēt šo Mezglu, sienu tipu, konkrēti kuras vietas?
1.Atbilde	Armējuma siets nav paredzēts. Apmetums nav vajadzīgs. Nav jākrāso. Konkrētās vietas ir norādītas projekta AR-8 lapā. Telpu sienas uz izejas bēniņiem
2.Jautājums	Lokālās tāmes Nr.1-4 AR GP tāmes pozīcijā Nr.80 paredzēta vate starp spārēm. Kā paredzēts to nostiprināt? Tā ir vienkārši jāieliek un viss? Projektā nav norādīts kur tas ir jādara, un arī mezgls nav?
2.Atbilde	Būvniekam jānodrošina iebūvētā būvizstrādājuma kvalitatīva un ilgtspējīga ekspluatācija. Iestrādes mehānismiem ir vairāki risinājumi: 1) ar speciālām auklām; 2) ar PVC sietu u.c. Iepriekšējā atbildē ir izskaidrots, kā šie darba apjomi ir jāveic.
3.Jautājums	Lokālā tāme Nr.1-3 AVK dotie darbu apjomi norādīti tikai vienam dzīvoklim. Pēc dotiem apjomiem sanāk, ka dotais apjoms ir uz augstāk minētiem dzīvokļiem, nekur nav minēts, ka tas ir uz vienu dzīvokli un ka apjomi būtu jāreizina.
3.Atbilde	Darba apjomi ir doti vienam dzīvoklim, bet tie jāreizina ar norādīto dzīvokļu skaitu.