

**APSTIPRINĀTS**

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 4.jūlija sēdē,

protokols Nr.17

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / \_\_\_\_\_ /

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Atmodas bulvārī 10A, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/3) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzzotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Lokālā tāme Nr.9 ēkas apkures, iekšējie tīkli. Divistabu dzīvoklim Nr. 2;3;18 nav paredzētas Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalenti ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana. Trīsistabu dzīvoklim Nr 16;32;41 nav paredzētas Termoregulatora galva firmas "Danfoss" RA vai ekvivalenti ar termostatisko sensoru , t-120 °C, P- 10 bar, DP- 0.6 bar, uzstādīšana. Vai tiešam šiem dzīvokļiem, radiatoriem nebūs pieslēgumu, bet būs tikai atgaitas ventilis?
<b>1.Grozījums</b>	Grozītas attiecīgās darba apjoma pozīcijas. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>2.Jautājums</b>	Saskaitos kopā visus dzīvoklis kam ir paredzēta izbūvēt apkure man sanāk 83 dzīvokļi , bet ēkā ir tikai 55. uzskaites mezgli un atkārtojas un trūkst dzīvokļu numuri nav Nr. 1/36/43/44/49/53 otrais dzīvoklis ir trīs reizes un šie ir pa divām reizēm 3/5/6/8/9/11/12/14/15/17/18/19/21/24/27/30/42/52
<b>2.Grozījums</b>	Grozītas attiecīgās darba apjoma pozīcijas. <b>(Skatīt darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>3.Grozījums</b>	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: “1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz <b>2017.gada 25.jūlijam, plkst. 11:00.</b> ”