

**APSTIPRINĀTS**

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 12.decembra sēdē,

protokols Nr.36

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / \_\_\_\_\_

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/16) nolikuma grozījumiem*

Komisija veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.1-1 “Korpusa nr.002 siltināšanas darbi” pozīcija Nr.17., 18. un 19. nepareizi aprēķināts materiālu patēriņš uz mērvienību.
<b>1.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālā tāmē Nr.1-1 “Korpusa nr.002 siltināšanas darbi” un lokālā tāmē Nr.1 “Korpusa nr.001 siltināšanas darbi” ir izteikta jaunā redakcijā.  <b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b>
<b>2.Jautājums</b>	Tāmē AR-1 nav iekļauta aiļu apdare ar dekoratīvo apmetumu. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Tāmē AR-1 ierakstiem nr. 18.;20. norādīts veicamo darbu apjoms 175.8 m2, bet materiālu apjoms neatbilst norādītajai m2. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Tāmē AR-2 ierakstiem nr. 18.; 20. norādīts veicamo darbu apjoms 322 m2, bet materiālu apjoms neatbilst norādītajai m2. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Tāmē AR-2 ierakstiem nr. 30. norādīts, ka 10 m3 būvgružu vajadzīgi 109 būvgružu konteineri . Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Tāmēs C1 un C2 ierakstos nr.5 ir norādīts, ka materiāla patēriņš ir 1 kg/m2, bet materiālu daudzums norādīts 0.25 kg/m2. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Tāmē C1 ieraksts nr.16. Darbu veids norādīts “ Bruģakmens montāža”, bet materiālos norādīts grunts CT 16, arī materiālu daudzums nav pareizs. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Tāmē C2 ieraksts nr.15. Darbu veids norādīts “ Bruģakmens montāža”, bet materiālos norādīts grunts CT 16, arī materiālu daudzums nav pareizs. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Apkures ierīkošanai dzīvokļos ir neatbilstības apkures radiatoru un to pieslēgumu maķējumos. Tāmēs ir norādīti radiatoru ar apkšējo pieslēgumu , bet termovārsti ar horizontālo pieslēgumu.
<b>2.Grozījums</b>	Darbu apjomu lokālā tāmē Nr.1-1 “Korpusa nr.002

	<p>siltināšanas darbi”, lokālā tāme Nr.1 “Korpusa nr.001 siltināšanas darbi”, lokālā tāme Nr.2 " Cokola siltināšanas darbi", lokālā tāme Nr.1 - 2 " Cokola siltināšanas darbi" un lokālā tāme Nr. 7 "AVK daļa ēkai nr.001 (mazā), ēka "A"" un lokālā tāme Nr. 1 – 7 "AVK daļa ēkai nr.002 (lielā), ēka "B"" ir izteikta jaunā redakcijā.</p> <p><b>(Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)</b></p>
<b>3.Grozījums</b>	<p>Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā:</p> <p><b>“1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 5.janvārim, plkst. 11:00.”</b></p>