


APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2017.gada 14.decembra sēdē,

protokols Nr.37

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / 

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Klaipēdas ielā 124, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2017/11) nolikuma grozījumiem

Komisija veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Tāmē FAS Z ierakstā nr. 32. norādītais materiālu daudzums neatbilst veicamo darbu apjomam. Apdare jāveic ~ 10 m ² laukumam. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Tāmē FAS Z ierakstā nr. 75. norādītais materiālu T45 daudzums neatbilst veicamo darbu apjomam. Dubultojas HAT profili daudzums- gan ierakstā nr. 74.; gan ierakstā nr. 75. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Tāmē PAGRABS ierakstā nr. 10. nav iekļauts durvju ailu krāsošanas apjoms. Lūdzam veikt labojumus darbu apjomos. Apkures ierīkošanai dzīvokļos ir neatbilstības apkures radiatoru un to pieslēgumu marķējumos. Tāmēs ir norādīti radiatori ar apakšējo pieslēgumu, bet termovārsti ar horizontālo pieslēgumu.
1.Grozījums	Darbu apjomu lokālā tāme Nr.1-1 “Ziemeļu fasādes siltināšana”, lokālā tāme Nr.3 “Pagraba pārseguma, sienu siltināšana” un lokālā tāme Nr.7 "Apkure – dzīvokļi" ir izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
2.Grozījums	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.1.punktu šādā redakcijā: “1.11.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2018.gada 5.janvārim, plkst. 11:00. ”