


APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2018.gada 5.oktobra sēdē,

protokols Nr.52

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / 

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Slimnīcas ielā 9, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2018/16) nolikuma grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Konkursa par Slimnīcas ielas 9, tāmē nav paredzēta fasādes gruntēšana pirms siltumizolācijas pielīmēšanas.
1.Grozījums	Darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.2 "Fasāde" pozīcijās Nr.2.2.2., 2.2.3. un 2.2.4. ir iekļauta jauna apakšpozīcija "grunts". (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
2.Jautājums	Fasādes siets pēc tehnoloģijas ir jāuzklāj ar pārlaidumu 10cm. Tas nozīmē, ka sieta daudzumam jābūt lielākam par fasādes laukumu. Koeficients 1,1 līdz 1,2.
2.Grozījums	Darbu apjomu lokālās tāmes Nr.2 "Fasāde" pozīcijas Nr.2.2.6. apakšpozīcija "stiklašķiedras siets" ir izteikta jaunā redakcijā. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)