

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 14.februāra sēdē,
protokols Nr.70

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / _____ /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Aisteres ielā 7, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/3) nolikuma skaidrojumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem:

1.Jautājums	Vai logiem iebūves dziļums nepieciešams 70mm vai 72mm?
1.Skaidrojums	Lokālajās tāmēs Nr. 3 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.1” un Nr. 4 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.2” iebūves dziļums logiem var būt 72mm
2.Jautājums	Vai lodžijām un balkona durvīm nepieciešams iebūves dziļums 80mm?
2. Skaidrojums	Lokālajās tāmēs Nr. 3 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.1” un Nr. 4 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.2” iebūves dziļums 80mm nav obligāts, ja pārējie nosacījumi tiek izpildīti
3.Jautājums	Ar divkāršo stikla paketi nevar izpildīt prasīto kopējo $U_w = 1.1$;
3. Skaidrojums	Lokālajās tāmēs Nr. 3 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.1” un Nr. 4 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.2” minēto vērtību var sasniegt, piemēram, ar kriptonu pildījumu
4.Jautājums	Vai ir būtiska tieši norādītā profila sistēma- Rehau brillinat design, vai tomēr varam piedāvāt citu profila sistēmu iekļaujoties prasībās
4. Skaidrojums	Lokālajās tāmēs Nr. 3 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.1” un Nr. 4 “Logu nomaiņa, tsk. Lodžijas ēkā nr.2” var piedāvāt citu ekvivalentu profila sistēmu