

**APSTIPRINĀTS**

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAĪMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 16.jūlijā sēdē,  
protokols Nr.98

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / \_\_\_\_\_ /

*Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Eduarda Tisē ielā 50, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/12) nolikuma skaidrojumu*

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

<b>1.Jautājums</b>	Pielikumā nosūtu jautājumus par iepirkuma Eduarda Tisē iela 50, Liepājā AVK sadaļu. Pozīcija Nr.35 «Šī pozīcija ir lieka, jo PPR caurules nav nepieciešams gruntēt un krāsot» Pozīcija Nr.38 «ASV-BD vārstam ir vajadzīgs partnervārsts. Ja to neliek, tad pareizi ir izmantot MSV-B vārstu. Šis vārsts ir arī ekonomiski izdevīgāks.» Pozīcija Nr. 49 un 50 «Būtu labi precizēt konkrētu modeli, lai ir vadlīnija konkrētam modelim, funkcijai un kvalitātei», «Šāda tipa vārsts ir ekonomiski izdevīgāks» Pozīcija Nr.7 «Karbona caurulēm pareizi būtu norādīt caurules ārējo diametru un sieniņas biezumu, lai būvniekam nav jautājumi vai jāizmanto d15 vai d18 caurule»
<b>1.Atbilde</b>	Komisija ir izvērtējusi Jūsu norādītās neatbilstības un sniedz skaidrojumu par lokālās tāmes Nr.8 «Apkures sistēmas atjaunošana» darbu apjomiem. Pozīcijā Nr.35 metāla konstrukciju krāsošanu nepieciešams paredzēt vietās, kur tās ir atsegtas Pozīcijā Nr.38 partnervārstu ir nepieciešams iekļaut komplektā ar balansējošo vārstu. Pozīcijā Nr.49 un 50 pēc Iepirkumu uzraudzības biroja norādījumiem konkrēti materiālu ražotāji bez objektīva iemesla netiek norādīti Pozīcijā Nr.7 vadīties pēc ražotāja tehniskajiem parametriem atbilstoši apjomu izejas datos dotajam pamatu lielumam