


APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 16.jūlija sēdē,

protokols Nr.98

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Viktors Zīverts / 

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Raiņa ielā 18/20, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/13) nolikuma skaidrojumu

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	Pielikumā nosūtu jautājumus par iepirkuma Raiņa iela 18/20, Liepājā AVK sadaļu. Pozīcija Nr.6 «Šāda tipa vārsts ir ekonomiski izdevīgāks par RLV vārstu» Pozīcija Nr.7 «Karbona caurulēm pareizi būtu norādīt caurules ārējo diametru un sieniņas biezumu, lai būvniekam nav jautājumi vai jāizmanto d15 vai d18 caurule» Pozīcija Nr.12 «Pozīcija papildināta ar norādi, ka atvērums jāaizpilda ar ugunsdrošiem materiāliem»
1.Atbilde	Komisija ir izvērtējusi Jūsu norādītās neatbilstības un sniedz skaidrojumu par lokālās tāmes Nr.9 «Ēkas apkure» darbu apjomiem. Pozīcijā Nr.6 sildķermeņa pievienojuma krānam ir iespējams piedāvāt ekvivalentu izstrādājumu. Pozīcijā Nr.7 karbona cauruļu sieniņas biezuma izvēlē vadīties pēc ražotāja tehniskajiem parametriem atbilstoši apjomu izejas datos dotajam pamata lielumam Pozīcijā Nr.12 atvēruma aizpildīšanu ar ugunsdrošajiem materiāliem paredz normatīvie akti