

APSTIPRINĀTS

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2019.gada 24.oktobra sēdē,

protokols Nr.104

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Egils Jaunskungs /

Par atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2019/22) nolikuma skaidrojumu un grozījumiem

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus atklāta konkursa nolikumā:

1.Jautājums	SADALĀ COKOLS 2a.,10a. 19.18.Punkti Vai pēc siltināšanas nevajag režģus pārtaisīt ? Siltinot cokolu samazinās šahtu izmēri.
1.Atbilde	Runa ir par logu režģiem, kas ir stiprināti vertikāli pie logiem. Līdz ar to siltināšana neietekmē režģu izmērus.
2.Jautājums	SADALĀ COKOLS 10a. Vajadzīgs risinājums rietumu cokola plaknei. Tur pašlaik pie paša cokola ir iebrauktuve un mūrētu ķieģeļu mūris visā cokola plaknes garumā.
1.Grozījums	Risinājumu skatīt izmainītā lapā AR-19i. Apjomī papildināti. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
3.Jautājums	SADALĀ BĒNIŅI 5a Punkts 11. Akmensvate horizontālo gaisa vadu siltināšanai 10 cm biezumā, 10 m ² augšvirsma, 26 m ² vertikālā virsma, bet doti m ² 10,00.
2.Grozījums	ēkai 001 punktā 11 labota kļūda tekstā; apjoms 10 m ² ir pareizs. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
4.Jautājums	SADALĀ COKOLS 2a.,10a. 9.Punkts dots cokola apmešana uz apmetuma uz minerālšķiedras sieta un krāsošana, bet nav krāsas . Tālāk dots kvarca apmetums (kurš netiek krāsots, tas jau ir gatavs). Vai nevajadzētu rakstīt un kvarca apmetuma uzvilkšana?
3.Grozījums	Cokols tiek apmests ar masā tonētu apmetumu (skat. krāsu pasi), apjomī laboti. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
5.Jautājums	M.Ķempes 6 ieejas durvis ir jau iemontētas jaunas ! bet tāmē ir ! Treptelpu logi ir tamē , bet mēs montēsim jau ieksā par mājas naudu ir noslēgts līgums. Arī pagraba durvis ir iemontētas !
4.Grozījums	No Darbu apjomiem tiek izņemtas ieejas un pagraba durvis, un koplietošanas logi. (Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju)
5.Grozījums	Izteikt atklāta konkursa nolikuma 1.11.2.punktu šādā redakcijā: “1.11.2. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumu iesniedz līdz 2019.gada 13.novembrim, plkst. 11:00. ”