

Satura rādītājs.

1)	Vispārīgā daļa	ELT-1
2)	Elektroapgāde. Teritorijas apgaismojuma plāns	ELT-2
3)	Elektroapgāde. Principiālā vienlīniju shēma	ELT-3
4)	Elektroapgāde. Darba apjoms	ELT-4

Paskaidrojuma raksts.

Projekts "Dzīvojamo māju teritoriju labiekārtojuma pārbūve E. Tisē ielā 67, 69, 75, Liepājā" teritorijas apgaismojums izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja dotajām norādēm un uz tehniskajiem noteikumiem 385/1.4.


Projektā paredzēts izveidot teritorijas apgaismojumu iekšpagalmam. Apgaismojumam izmantots Zn. 6m apgaismojuma stabus ar T un L veida konsolēm, kas izvietoti zaļajā zonā starp braucamo daļu un stāvlaukumu. Izbūvēt kabeļa līnijas ar kabeli AXPk-4x16mm<sup>2</sup> un AXPk-4x35mm<sup>2</sup> no sadales AS183 līdz AS195. Nomainīt esošās sadales AS183 un AS195 uz ABB Kabeldob CDC-420.

Apgaismojums ieprojektēts ar cinkotiem metāla stabiem uz kuriem montējas gaismekļi VIZOLO, LED, 68W




Esošiem elektrokabeļiem, kas atradīsies zem braucamās daļas, montēt aizsargcaurulē EVOCAB N750.


Seguma atjaunošanu paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanas laikā. Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošām elektroietaišu montāžas un ekspluatācijas normām un noteikumiem. Visas iekārtu metāliskās daļas, kas var nokļūt zem sprieguma, sazemēt.

Situācijas plāns



APZĪMĒJUMI

- Projektētie laternu balsti
- Proj. aizsargcaurule
- Proj. apgaismojuma kabelis

 <div>SIA "ARKA", Jaunā iela 20, Liepāja, būvk. reģ. nr. 0235-R</div>			Dzīvojamo māju teritoriju labiekārtojuma pārbūve E. Tisē ielā 67, 69, 75, Liepājā.			Pas. Nr. 518.	2022.	
			Pasūtītājs: SIA " Lna".			Stadija	Lapas nr.	Lapu sk.
Proj.d.v.	E.Cērps					BPM	1	
Izstr.	E.Cērps		Vispārīgie rādītāji			ELT	b/m	
		01.07.22.						