



Paredzēt demontēt esošo kabeļu līniju
no G-1141 F4 (sētas apgaismojums),
tā vietā paredzot jaunu kabeļu līniju
projektējamam teritorijas apgaismojumam

Esošā ielu apgaismojuma
vadības sadalne G1141

Proj.apg.balsts Nr. 2
H=6m+konsole 1.5m

Proj.caurule
D-75 450N L=2m

Proj.caurule
2x D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=3m

Proj.caurule daļāmā
D-110 750N L=9m

Proj. AXMK-4x16, L=38m

Proj.apg.balsts Nr. 1
H=6m+konsole 1.5m

Proj.caurule daļāmā
D-110 750N L=38m

Proj. AXMK-4x16, L=21m

Proj.caurule
D-75 750N L=6m

Proj.apg.balsts Nr. 3
H=6m+konsole 1.5m

Proj. AXMK-4x16, L=44m

Proj.caurule daļāmā
D-110 750N L=13m

Proj.apg.balsts Nr. 4
H=6m+konsole 1.5m

Proj.caurule daļāmā
D-110 750N L=30m

Proj. AXMK-4x16, L=70m

Proj.caurule
D-75 750N L=10m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.apg.balsts Nr. 6
H=6m+konsole 1.5m

Proj. AXMK-4x16, L=22m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

Proj.caurule
D-75 450N L=1m

LKA-2
d.1000
K2:OD160
PP:I-8.0

Kabeļa aizsargcaurule
d.110 divdaļīga 750N

G1-2
d.400

K2:OD160
PP:I-16.0

G1-5
d.400

Kabeļa aizsargcaurule
d.110 divdaļīga 750N

K2:OD160
PP:I-11.5

LKA-3
d.1000

G1-7
d.400

K2:OD160
PP:I-3.0

G1-8
d.400

K2:OD160
PP:I-4.0

LKA-6
d.1000

G1-10
d.400

K2:OD160
PP:I-14.5

G1-12
d.400

G1-13
d.400

K2:OD160
PP:I-12.0

Kabeļa aizsargcaurule
d.110 divdaļīga 750N

G-1
d.400

K2:OD160
PP:I-10.5

LKA-8
d.1000

K2:OD160
PP:I-10.5

LKA-8
d.1000

K2:OD160
PP:I-10.5

LKA-8
d.1000

K2:OD160
PP:I-10.5

LKA-8
d.1000

Piezīmes:

1. Visi izstrādājumi ir augstuma atzīmes teritorijas sadalē izstrādāti metris, ja nav norādīts savādāk.
2. Labiekārtojums izstrādāts teritorijā Dzirves ielā 17, Dzirves ielā 19 un Eduarda Tišē ielā 54, Liepāja.
3. Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot zemesgabalus, izveidojot autostāvvietas, gājēju ceļus, brautviesus, bērnu rotaļu zonas un apstādījumus.
4. Visas lapas skatāmas kopā ar pārējo projektu.
5. Visus iebūvējamās materiālus izvēlēties/ apstiprināt atbilstoši LBN prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
6. Darbus veikt sertificētu amatu meistāru vadībā.
7. Jebkuras atkāpes no projekta pieļaujamās tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju.
8. Darbu izstrādātājam pirms darba veikšanas detalizēti jāiepazīstas ar visu projekta dokumentāciju. Darbu izstrādātāja pienākums ir pirms materiālu/ iekārtu pasūtīšanas un pirms darbu veikšanas iesniegt priekšizpēti par projekta kļūdām vai nesaskaņotībām. Darbu izstrādātāja pienākums ir informēt projektētāju par risinājumiem pēc kuru īstenošanas darbu izstrādātājam jānodrošina drošu ekspluatāciju un ikgadīgo tehnisko izstrādājumu garantijas laiku. Konsultējot šādu fakti kopā jānodrošina par materiālu un/ vai konstrukciju tipu un mērogu un/ vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācija gadījumā darbu izstrādātājam uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
9. Darbu izstrādātājam jānodrošina materiālu un/ vai konstrukciju tipu un mērogu un/ vai teritorijas risinājuma maiņu, kas atbilst normatīvajiem aktiem un kuru realizācija gadījumā darbu izstrādātājam uzņemas garantiju par objekta veiksmīgu funkcionēšanu.
10. Ražojumus nemēri, lai raksturotu izstrādājumu un precizējot tos tālāk.
11. Ceļu un ielu līnijas izstrādātas pie teritorijas robežas izpildām, lai paredzētu vieta būtu vienā augstuma (vienā līnijas līnijas).

BŪVP: VADĪTĀJS Izstrādāja Ivars Tomsons

Objekts Pasūtīt Nr. 06-06-2022

Daudzdzīvokļu māju Dzirves ielā 17, Dzirves ielā 19 un Eduarda Tišē ielā 54 pagalmu labiekārtojums

Adrese Dzirves ielā 17 (kad. Nr. 17000420597), Dzirves ielā 19 (kad. Nr. 17000420646), Eduarda Tišē ielā 54 (kad. Nr. 17000420650), Liepāja

Pasūtītājs SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. nr. 42103004583

Apvienotais inženierteknisks plāns

Mērogs Datums Stadija Lapa GP-5

1:250@A1 18.03.2024 BP

Ivars Tomsons Sert. Nr. 1-00427 Dzirves ielā 17, Liepāja +371 2619 66 92

