

Par iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērves ielā 17, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2013/2/ERAF) nolikuma skaidrojumiem un grozījumiem:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Jautājums | Tehniskajā projektā (turpmāk tekstā – TP) nav norādīti ēkas raksturojošie izmēri. Nav iespējams pārbaudīt darbu apjomus. |
| Atbilde | Nolikumā ir norādīts, ka pretendents var veikt objekta apsekošanu un, to veicot, var pārliecināties par darbu apjomiem. Griezumā mēri ir doti nepieciešamajā apjomā. Ja nepieciešams papildus, tad definēt tieši, kurās vietās nepieciešami.
Pielikumā Nr. 1 pievienota 1.stāva plāna vienas sekcijas raksturīgie izmēri, pārējās sekcijas analogas, printējot lapu uz A3 lapas mērogs 1:130 (fails 1 Dz17 1.st A3 1-130). |
| 2. Jautājums | Lūdzu, norādiet iekšējo un ārējo palodžu dziļumus. |
| Atbilde | Ārējās palodzes platums 250mm, precizējams atkarībā no katra esošā loga iebūves. |
| 3. Jautājums | Lokālā tāmē Nr. 4 pie ārsienas apdares darbiem nav iekļauta grunts pirms apmetuma. |
| Atbilde | Skatīt paskaidrojuma pie jautājuma Nr.5 |
| 4. Jautājums | Lūdzu, precizējiet fasādes apmetuma veidu (minerālais, silikāta, silikona vai silikāt-silikona) un graudu lielumu. |
| Atbilde | Minerālais apmetums ar graudu lielumu 2-3 mm. |
| 5. Jautājums | Fasādes gruntēšana, pirms siltumizolācijas līmēšanas, iekļauta gan lokālā tāmē Nr. 1, gan lokālā tāmē Nr. 4, attiecīgi 163.62l un Σ127.96l.
Lūdzu, sniedziet fasādes siltināšanas tehnoloģijas izklāstu, kā projektētājs izplānojis, lai būvnieks izpildītu šos darbus? |
| Atbilde | Fasādes gruntēšana pirms apmetuma ir iekļauta sagatavošanā lokālā tāmē Nr.1, bet pēc - līmjavas ar sietu |

ir iekļauts lokālajā tāmē Nr.4.
Pielikumā Nr. 2 pievienota siltināšanas shēma (2 Dz17 siltinājuma shema).

6. Jautājums

Nav saprotama jumta seguma remontdarbu tehnoloģija. Ja klāj Marisel produktus, uz tiem nav jālīmē ruberoīds. Ja klāj ruberoīdu, nav nepieciešams izmantot Marisel produktus (nevajadzīgi izdarīts dubults darbs un patērēts lieks materiālu apjoms). Ja izvēlas Marisel izolācijas sistēmu, tad pēc tehnoloģijas klāj Marisel 710 specgrunti 1 kārtā un Marisel 250 hidroizolāciju 2 kārtās (palīgmateriāli – ģeotekstils savienojuma un pieslēgumu vietām, polimērmateriāls lielāku plaisu aizpildīšanai pārsegumā pirms izolācijas darbiem). Lūdzu, precizējiet jumta izolācijas tehnoloģiju un materiālus!

Pie šī jautājuma skat. TP AR-9 Griezums 3-3. Nav A-A šķēlums.

Atbilde

Ruberoīda iesegumu vajag uz balkonu jumtiņiem, kā arī atsevišķās pieslēguma vietās. Skatīt pielikumā Nr. 3 pievienoto shēmu, kas atzīmēts violetā krāsā (3 Dz17 jumta plāns). Lokanajā tāmē Nr. 6 nepieciešams mainīt ruberoīda iesegumu uz 150m².

Skatīt lapu AR-13, kur attēlots dotais griezum.

Grozījums

Mainīt darbu apjomu lokālo tāmē Nr. 6 (Pielikums Nr. 4).

7. Jautājums

Lokālā tāmē Nr. 5 darbu veidam „Paroc FAS3 / FAS4 150mm vai ekvivalents; siltumizolācija pa bēniņu perimetru no iekštelpas” precizējiet izpildes materiālu un tā biezumu, jo darbu aprakstā (vate 150mm) un apjomā (vate 100mm) tie atšķiras.

Atbilde

Vadīties pēc darba apjoma.

8. Jautājums

TP AR-13 Mezglis „C”. Uz kā stiprinās skārda apšuvums? Ar ko stiprina vati? Lūdzu, precizējiet mezglu un materiālu apjomus!

Mezglis „B”. Ar ko noblīvējas sprauga starp balkona pārseguma paneli un ekrānu?

Atbilde

Vati stiprina ar atbilstoša izmēra dībeļiem. Skārda apšuvums stiprināms ar speciāliem enkuriem, vai izmantojot koka bruses pie lodžiju jumtiņu malas.

Ja par ekrānu tiek nosaukts balkona norobežojošās konstrukcijas dz-betona panelis, tad to nav paredzēts blīvēt.

9. Jautājums

TP AR-9 Griezums 2-2. Kas ir domāts ar hermetizācijas šuvi? Vai parapeta plātne tiek demontēta/montēta?

Atbilde

Risinājums paredzēts tikai tajās vietās, kur pieslēgsies mīksta jumta iesegums.

Parapeta plāksne netiek demontēta.

**Tehniskai dokumentācijai pievienot skaidrojumu pielikums (pielikums Nr. 1; 2; 3). Veikti grozījumi lokālajā tāmē Nr. 6 (pielikums Nr. 4).
Pagarināt atklāta konkursa termiņu līdz 2013.gada 13.martam, pulksten 13:00.**

Šis dokuments ir neatņemama konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērvē ielā 17, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2013/2/ERAF) nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumu atklātam konkursam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzērvē ielā 17, Liepājā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2013/2/ERAF).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

Viktors ZĪVERTS

Sagatavoja

Liene AFANASJEVA